



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.YAЮ01.B.00045

Серия RU № 0420751

## Приложение № 1

Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fitt", рабочая среда группы 2 (газы), 3-я и 4-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013:

- баки мембранные расширительные горизонтальные серий WAO и WATH, вместимостью свыше 0,1 до 0,15 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью свыше 0,0833 до 0,15 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью свыше 0,0625 до 0,15 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью свыше 0,04 до 0,15 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа;
- баки мембранные расширительные вертикальные серий WAV, WATV, BR-W, WRV, HIT, BR-H, вместимостью свыше 0,1 до 10 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью свыше 0,0833 до 10 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью свыше 0,0625 до 10 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью свыше 0,04 до 10 м<sup>3</sup>, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), 3-я и 4-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Олисова*  
(подпись)

*Хазов*  
(подпись)

Олисова Ольга Леонидовна  
(инициалы, фамилия)

Хазов Никита Викторович  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU.C-RU.YЮ01.B.00045

Серия RU № 0420752

## Приложение № 2

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 032/2013:

- ТУ 4938-001-81549202-2007 "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия";
- обоснование безопасности Wester. ОБ "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения";
- паспорт Wester. ПС "Бак мембранный расширительный для систем отопления и водоснабжения";
- руководство по эксплуатации Wester. РЭ "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения";
- чертеж Wester. СБ "Бак мембранный расширительный для систем отопления и водоснабжения";
- расчет на прочность Wester. РП "Бак мембранный расширительный для систем отопления и водоснабжения";
- данные о применяемых материалах, о способах и параметрах режимов сварки, методах и результатах неразрушающего контроля;
- документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя (аттестаты сварщиков и специалистов неразрушающего контроля).



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Олисова*  
(подпись)

*Хазов*  
(подпись)

Олисова Ольга Леонидовна  
(инициалы, фамилия)

Хазов Никита Викторович  
(инициалы, фамилия)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.НА36.Н03523

Срок действия с 14.01.2019 по 13.01.2022

№ 0322713

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10NA36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Мембраны для систем водоснабжения, отопления и гелиосистем, т.м. "Wester", "Aquatech", "Aquatech Water Technology", "Акватек всё для воды". Приложение бланк № 0059493. Серийный выпуск.

КОД ОК  
22.19.73

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

по спецификации производителя

КОД ТН ВЭД  
4016 99 970 9

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A.". Адрес: Италия, Via Quarenghi 2-24060 Villongo (BG), Италия.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «МеталлоФорм». ОГРН: 1163328070058, ИНН: 3311023454, КПП: 331101001. Адрес: 601630, РОССИЯ, Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево, ул. Заводская, д. 10, корп. 40, комната 218, телефон/факс: (49244) 7-73-02.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/V-14/01/19 от 14.01.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

подпись

С.Е. Федоров  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.Р. Деминов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0059493


**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС ИТ.НА36.Н03523


**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	Филиалы завода изготовителя: "SE FA S.r.L.", Via del Lavoro 9-48124 San Alberto (RA) Италия "Eurotechnology S.r.L.", C. da San Nicola Giletto S.S. 115km 57.700-91026 Mazara Del Vallo (TP) Италия	
	Изготовитель: "Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A." Via Quarenghi 2-24060 Villongo (BG), Италия	



Руководитель органа

  
подпись

С.Е. Федоров

инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

И.Р. Деминов

инициалы, фамилия



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «МеталлоФорм»

Место нахождения: 601630, Россия, Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, основной государственный регистрационный номер 1163328070058

Телефон: +74959926989 Адрес электронной почты: [impuls@impulsgroup.ru](mailto:impuls@impulsgroup.ru)

**в лице** Директора Андрианова Максима Валерьевича

**заявляет, что** Оборудование промышленное: баки мембранные расширительные для систем отопления, водоснабжения и гелиосистем, торговых марок «Wester», «Акватек все для воды».

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «МеталлоФорм»

Место нахождения: 601630, Россия, Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4938-001- 81549202-2007 «Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7309 00 590 0, 7310 10 000 0, 7310 29 900 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 081/1-07-17 от 11.07.2017 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Профлекс-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.46115.ИЛ.00019

Эксплуатационных документов; Обоснования безопасности; Перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное оборудование из Перечня стандартов, указанных в статье 6 ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.07.2020 включительно.**



Андрианов Максим Валерьевич

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ15.В.06240**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 11.07.2017**

<b>Заявление (рекомендуемая форма) о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технического(-их) регламента(-ов) Таможенного союза (ЕАЭС)</b> № _____ от _____ г.	в ОС ООО "ЦЕНТРОТЕСТ" Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB15
--	---

Передано руководителем (заместителем руководителя) ОС _____ / _____ эксперту по сертификации _____	<b>Внимание!</b> Расположенные ниже поля таблицы заполняются Заявителем! Все слова расписываются полностью!!! Поля со обязательны для заполнения!
--	--

**Заявитель**

1. Наименование организации или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:	Общество с ограниченной ответственностью «МеталлоФорм»
2. В лице руководителя (Ф.И.О. полностью):	Андрианова Максима Валерьевича
3. Должность:	Директор

**Вид заявителя (декларанта)**

4. Сведения о государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:	1163328070058
5. Место нахождения (место жительства для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):	601630, Россия, Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218
6. Фактический адрес:	
7. Телефон:	+74959926989
8. Факс:	
9. Адрес электронной почты:	impuls@impulsgroup.ru

**Изготовитель**

10. Наименование организации или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:	Общество с ограниченной ответственностью «МеталлоФорм»
11. Место нахождения (место жительства для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):	601630, Россия, Владимирская область, Александровский район, поселок Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218
12. Фактический адрес:	
13. Филиалы изготовителя (при наличии), с указанием их названия, места нахождения и фактического адреса:	

**Продукция**

14. Полное наименование продукции	Оборудование промышленное: баки мембранные расширительные для систем отопления, водоснабжения и геосистем, торговых марок «Wester», «Акватек все для воды». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4938-001- 81549202-2007 «Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения»
15. Норма технического регламента Таможенного союза (ЕАЭС), устанавливающая, что соответствие продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС) может быть подтверждено принятием декларации о соответствии:	ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
16. Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул)	торговых марок «Wester», «Акватек все для воды».
17. Наименование технического(-их) регламента(-ов) Таможенного союза (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого(-ых) проводится подтверждение соответствия в форме декларирования:	ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
18. Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС (ТС):	7309 00 590 0, 7310 10 000 0, 7310 29 900 0
19. Наименование объекта (вида) декларирования (серийный выпуск с указанием срока действия/партия – с указанием размера партии/единичное изделие – с указанием заводского № изделия):	Серийный выпуск
20. Реквизиты товаросопроводительной документации на партию или единичное изделие продукции (№ и дата заключения договора/контракта, инвойса/спецификации/товарно-транспортной накладной и др.):	

**Внимание!** В случае недостатка места в полях Заявления №№ 13, 14, 16, 18, возможно указание данной информации в Приложении к Заявлению.

**Дополнительные сведения:**

Схема декларирования: Id  
 раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".  
 Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Комплект документов, прилагаемых к Заявлению\*\*:**

- 1) Декларация о соответствии продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (1 экз.);

Руководитель  
 организации заявителя

Подпись



М.В. Андрианов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Заявление (рекомендуемая форма) о регистрации декларации  
о соответствии продукции требованиям  
технического(-их) регламента(-ов) Таможенного союза (ЕАЭС)  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

в ОС ООО "ЦЕНТРОТЕСТ"  
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB15

- 2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации-заявителя (1 экз.);
- 3) Копия обоснования безопасности (1 экз.);
- 4) Копия эксплуатационных документов (1 экз.);
- 5) Основания для регистрации декларации о соответствии (1 экз.);
- 6) Копия акта производственного контроля организации-изготовителя (1 экз.);
- 7) Копия товаросопроводительной документации (1 экз.);
- 8) Перечень стандартов, указанных в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», требованиям которых должна соответствовать продукция (1 экз.).

*\*\*комплект документов, прилагаемых к Заявлению о регистрации декларации, возвращается Заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6 Решения Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76. Заявление о регистрации декларации о соответствии и комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранится заявителем в соответствии с п.12 Решения Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76.*

Руководитель  
организации заявителя

Подпись



М.В. Андрианов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,  
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "МеталлоФорм". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок городского типа Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1163328070058, телефон: +7 (49244) 7-73-00, адрес электронной почты: sekretar@impulsgroup.ru

**в лице** Директора Андрианова Максима Валерьевича

**заявляет, что** Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок : "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fit", рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013 согласно приложению №1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4938-001-81549202-2007 "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия"

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "МеталлоФорм"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок городского типа Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, Российская Федерация.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 910 0, 7311 00 990 0, серийный выпуск

**Соответствует требованиям** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

**Декларация о соответствии принята на основании** Протокола испытаний № 85Н/З-27.06/18п от 27.06.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01 Схема декларирования: 1д

**Дополнительная информация** ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2023 включительно**

  
(подпись)

М.П.

Андрианов Максим Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЯЮ01.В.00280**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 23.07.2018**



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.ЯЮ01.В.00280**

Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fitt", рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013:

- баки мембранные расширительные горизонтальные серий WAO и WATH, вместимостью от 0,024 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,0833 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,0625 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,04 м3, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа;

- баки мембранные расширительные вертикальные серий: WAV, WATV, WATH, BR-W, WRV, HIT, BR-H, вместимостью свыше 0,01 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 0,5 МПа, вместимостью от 0,008 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,0833 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,0625 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,04 м3, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013.

Заявитель



М.П.

Андрианов Максим Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)